
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
-3,350
01.911
01.604
01.903a
01.903b
903c
01.809
01.810
01.606
01.807
01.806
01.805
01.808
01.401
01.910
01.909
01.908
01.804c
01.804a
01.804b
01.907
01.601.a
01.602
01.702
01.703
01.605
01.601.b
01.801a
01.801b
01.701
01.603
01.802
S2
S3
S1
V1
V2
V2a
V2b
V3
V4
V5
V6
V7
H1
H2
H3
VODOMĚRNÁ SESTAVA
PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ DOPLŇKOVÉHO ZAŘÍZENÍ STROJOVNY CHLAZENÍ
PAROVÉ VYVÁŽEČE (DOBÁRKA – VZT)
PROPOJENÍ PROVEDE PŘES KULOVÝ KOHOUT 425 A NEREZAVOU HADICÍ S OPLETEM 3/4"
Hydraulický systém HASIL HSK2 19/20
s tvarově stálou hadicí profilu 19 mm stěny 20 m,
kulový ventil DN 25, rozměr skříně 600 x 600 x 225 mm,
instalace na stěnách konstrukce,
sdělní ovíkec dle požadavku architekta,
min. průtok 0,3 l/s
ROZVODY SOCIÁLNÍ VODY – PP-R (PP TYP3)-PN16
POŽÁRNÍ VODOVOD – OCEL POZINK.
LEGENDA
STOUPAČKY SOCIÁLNÍ VODY
STOUPAČKY POŽÁRNÍHO VODOVODU
UZÁVĚR PŘÍMÝ (KK)
UZÁVĚR PŘÍMÝ S VYPUSTNÝM VENTILKEM (KKV, PVV)
VODOMĚR
ROHOVÝ VENTIL (RK)
VÝTOK (VK)
FILTR (F)
HUTNÍMÝ HOZÍLÍ/ZHAČ
NÁTRUBEK S VYPUSTNÝM VENTILKEM
HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ
CITY ELEMENT
CITY DECO